

SZERELT ELOSZTÓ
BEÉPÍTETT KÉSZÜLÉKEK:
SOROLHATÓ
VÉDETTISÉG: IP31

Az elosztót felirati táblákkal kell ellátni, a
kapcsolási rajz szerinti áramköri számokkal
és az áramköri számokhoz tartozó
megnevezésekkel.

Az elosztó szekrények gyártása előtt az
elosztó berendezés méreteit egyeztetni kell
a beépítési hely méretével!

GYÁRTMÁNYOK:
MOELLER, SCHRACK, SCHNEIDER-ELECTRIC
A fenti gyártmányok műszaki színvonalát
képviselek. Helyettük csak azonos vagy
jobb műszaki paraméterekkel rendelkező
készülékek vagy berendezések
alkalmazhatók.

ÜZEMI FESZÜLTTSÉG: 400/230V
50Hz
MŰKÖDTETŐ FESZÜLTTSÉG:
230V, 50Hz
ÉRINTÉSVÉDELEM: TN-S+EPH;

Hepp Viktor
400 Tervező
Nappali u. 8
14./Fec(70) 40-07-05

Tervezés tárgya:
HŐSŐK EMLÉKISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS
4700 MÁTÉSZALKA
KÖLCSEY TÉR 3. HRSZ.: 2577/3.

Tervező:
Hepp Viktor
Eng. sz.: V-T-15-0709
Rajzoló:
Hepp Viktor

Nyilv. szám:
2018/242
Terv Fajla:
"KT"
Dátum:
2018.03.23.

Rajzsám:
V-4/1

A rajz megnevezése:
"K" jelű elosztó

L1,L2,L3 3x400V/230V 50Hz

Érintésvédelem:TN(nullázás)

LEÁGAZÁS SZÁM	1	2	3	4	5	6	7	8
MEGNEVEZÉS térvilágítás	Betáplálás Meglévő vezeték	Túlfeszültségvédelem	kazán	kazán vez	tartalék			
ÁRAMERŐSSÉG	20	16	16	16	16			
Vezeték	Tipus	MBCU		MBCu	MBCu			
	Ker(mm2)	5x4mm2		3x2,5	3x2,5			

Hepp Viktor
400 Tervező
Nappali u. 8
14./Fec(70) 40-07-05

Tervezés tárgya:
HŐSŐK EMLÉKISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS
4700 MÁTÉSZALKA
KÖLCSEY TÉR 3. HRSZ.: 2577/3.

Tervező:
Hepp Viktor
Eng. sz.: V-T-15-0709
Rajzoló:
Hepp Viktor

Nyilv. szám:
2018/242
Terv Fajla:
"KT"
Dátum:
2018.03.23.

Rajzsám:
V-4/2

A rajz megnevezése:
"K" jelű elosztó

L1,L2,L3 3x400V/230V 50Hz

Érintésvédelem:TN(nullázás)

LEÁGAZÁS SZÁM	9	10	11	12	13	14	15	16
MEGNEVEZÉS	világítás V-1	Dugalj D-2	Dugalj D-3	tartalék	tartalék			
ÁRAMERŐSSÉG	10	16	16	16	16			
Vezeték	Tipus	MBCu	MBCu	MBCu				
	Ker(mm2)	3x1,5	3x2,5	3x2,5				

Hepp Viktor
400 Tervező
Nappali u. 8
14./Fec(70) 40-07-05

Tervezés tárgya:
HŐSŐK EMLÉKISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS
4700 MÁTÉSZALKA
KÖLCSEY TÉR 3. HRSZ.: 2577/3.

Tervező:
Hepp Viktor
Eng. sz.: V-T-15-0709
Rajzoló:
Hepp Viktor

Nyilv. szám:
2018/242
Terv Fajla:
"KT"
Dátum:
2018.03.23.

Rajzsám:
V-4/3

A rajz megnevezése:
"K" jelű elosztó

L1,L2,L3 3x400V/230V 50Hz

Érintésvédelem:TN(nullázás)

LEÁGAZÁS SZÁM	17	18	19	20	21	22	23	24
MEGNEVEZÉS térvilágítás	szivattyú	szivattyú	szivattyú	tartalék				
ÁRAMERŐSSÉG	10	10	10	10				
Vezeték	Tipus	MBCu	MBCu	MBCu				
	Ker(mm2)	3x1,5	3x1,5	3x1,5				

Hepp Viktor
400 Tervező
Nappali u. 8
14./Fec(70) 40-07-05

Tervezés tárgya:
HŐSŐK EMLÉKISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS
4700 MÁTÉSZALKA
KÖLCSEY TÉR 3. HRSZ.: 2577/3.

Tervező:
Hepp Viktor
Eng. sz.: V-T-15-0709
Rajzoló:
Hepp Viktor

Nyilv. szám:
2018/242
Terv Fajla:
"KT"
Dátum:
2018.03.23.

Rajzsám:
V-4/4

A rajz megnevezése:
"K" jelű elosztó