

SZERELT ELOSZTÓ  
BEÉPÍTETT KÉSZÜLÉKEK:  
SOROLHATÓ  
VÉDETTTSÉG: IP31

Az elosztót felirati táblákkal kell ellátni, a kapcsolási rajz szerinti áramkörli számokkal és az áramkörli számokhoz tartozó megnevezésekkel.

Az elosztó szekrények gyártása előtt az elosztó berendezés méreteit egyeztetni kell a beépítési hely méretével!

GYÁRTMÁNYOK:  
MDELLER, SCHRACK, SCHNEIDER-ELECTRIC  
A fenti gyártmányok műszaki színvonalát képviselnek. Helyettük csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók.

ÜZEMI FESZULTSÉG: 400/230V  
50Hz  
MŰKÖDTETŐ FESZULTSÉG:  
230V, 50Hz  
ÉRINTÉSVÉDELEM: TN-S+EPH;

Hepp Viktor  
400 V/tervezési  
tervezési u. 8  
14./ter(70) 40-07-05

Tervezés tárgya:  
ESZI FOGYATÉKOSOK NAPPALI  
OTTHONA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS  
4700 MÁTÉSZÁKA, KÖLCSEY TÉR 1. HRSZ.: 2578.

Tervező:  
Hepp Viktor  
Eng. sz.: V-T-15-0709  
Rajzoló:  
Hepp Viktor

Nyilv. szám:  
2018/239  
Terv Fajla:  
"KT"  
Dátum:  
2018.03.23.

Rajzsám:  
V-4/1

A rajz megnevezése:  
"K" jelű elosztó

L1,L2,L3 3x400V/230V 50Hz

Érintésvédelem:TN(nullázás)

LEÁGAZÁS SZÁM	1	2	3	4	5	6	7	8
MEGNEVEZÉS térvilágítás	Betáplálás Meglévő vezeték	Tűlfeszültségvédelem	kazán	kazán vez	tartalék			
ÁRAMERŐSSÉG	20	16	16	16	16			
Vezeték	Tipus	MBCU		MBCu	MBCu			
	Ker(mm2)	5x4mm2		3x2,5	3x2,5			

Hepp Viktor  
400 V/tervezési  
tervezési u. 8  
14./ter(70) 40-07-05

Tervezés tárgya:  
ESZI FOGYATÉKOSOK NAPPALI  
OTTHONA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS  
4700 MÁTÉSZÁKA, KÖLCSEY TÉR 1. HRSZ.: 2578.

Tervező:  
Hepp Viktor  
Eng. sz.: V-T-15-0709  
Rajzoló:  
Hepp Viktor

Nyilv. szám:  
2018/239  
Terv Fajla:  
"KT"  
Dátum:  
2018.03.23.

Rajzsám:  
V-4/2

A rajz megnevezése:  
"K" jelű elosztó

L1,L2,L3 3x400V/230V 50Hz

Érintésvédelem:TN(nullázás)

LEÁGAZÁS SZÁM	9	10	11	12	13	14	15	16
MEGNEVEZÉS	világítás V-1	Dugalj D-2	Dugalj D-3	tartalék	tartalék			
ÁRAMERŐSSÉG	10	16	16	16	16			
Vezeték	Tipus	MBCu	MBCu	MBCu				
	Ker(mm2)	3x1,5	3x2,5	3x2,5				

Hepp Viktor  
400 V/tervezési  
tervezési u. 8  
14./ter(70) 40-07-05

Tervezés tárgya:  
ESZI FOGYATÉKOSOK NAPPALI  
OTTHONA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS  
4700 MÁTÉSZÁKA, KÖLCSEY TÉR 1. HRSZ.: 2578.

Tervező:  
Hepp Viktor  
Eng. sz.: V-T-15-0709  
Rajzoló:  
Hepp Viktor

Nyilv. szám:  
2018/239  
Terv Fajla:  
"KT"  
Dátum:  
2018.03.23.

Rajzsám:  
V-4/3

A rajz megnevezése:  
"K" jelű elosztó

L1,L2,L3 3x400V/230V 50Hz

Érintésvédelem:TN(nullázás)

LEÁGAZÁS SZÁM	17	18	19	20	21	22	23	24
MEGNEVEZÉS térvilágítás	szivattyú	szivattyú	szivattyú	tartalék				
ÁRAMERŐSSÉG	10	10	10	10				
Vezeték	Tipus	MBCu	MBCu	MBCu				
	Ker(mm2)	3x1,5	3x1,5	3x1,5				

Hepp Viktor  
400 V/tervezési  
tervezési u. 8  
14./ter(70) 40-07-05

Tervezés tárgya:  
ESZI FOGYATÉKOSOK NAPPALI  
OTTHONA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS  
4700 MÁTÉSZÁKA, KÖLCSEY TÉR 1. HRSZ.: 2578.

Tervező:  
Hepp Viktor  
Eng. sz.: V-T-15-0709  
Rajzoló:  
Hepp Viktor

Nyilv. szám:  
2018/239  
Terv Fajla:  
"KT"  
Dátum:  
2018.03.23.

Rajzsám:  
V-4/4

A rajz megnevezése:  
"K" jelű elosztó