

MUNKASZÁM: 2018-F3

## TARTÓSZERKEZETI SZAK ÉRTŐI VÉLEMÉNY

a(z)

H-4700 Mátészalka , Móricz Zsigmond u. 75 ., Hrsz.: 1011/13

ingatlanon meglévő

### „NÉGY ÉVSZAK ÓVODA KE RTVÁROSI TAGÓVODA ÉPÜLETENERGETIKAI KO RSZERŰSÍTÉS”

energetikai felújításához

Megrendel ő:

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
4700 MÁTÉSZALKA, HŐSÖK TERE 9.

Szerkezettervezők:

BÚTI GÉZA

OKL. ÉPÍTŐMÉRNÖK  
ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÉRTŐ, SZERKEZETTERVEZŐ  
SZÉS-1; SZÉS-2; T-T (18) 09/0004  
4225 DEBRECEN-JÓZSA, HEGY U. 22

KOVÁCS JÓZSEF

ÉPÍTŐMÉRNÖK, ÉPÍTÉSZMÉRNÖK  
4031 DEBRECEN, ISTVÁN ÚT 43. FSZ. 1.

2018. MÁRCIUS

## TARTÓSZERKEZETI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

### „NÉGY ÉVSZAK KERTVÁROSI TAGÓVODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS” (H-4700 MÁTÉSZALKA, MÓRICZ ZSIGMOND U. 75. HRSZ.: 1011/13)

#### ELRENDEZÉS – KIINDULÁSI ADATOK

Megrendelői kérés a H-4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond u. 75., Hrsz.: 1011/13 ingatlanon meglévő „NÉGY ÉVSZAK KERTVÁROSI TAGÓVODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS” pályázat keretein belül tetőszerkezetére telepítendő napelem rendszerhez kapcsolódó tartószerkezeti szakértői vélemény készíttetése.



#### SZERKEZETI LEÍRÁS

A tervezett többletterhelések a meglévő épületszerkezetre gyakorolt hatása elhanyagolható. A tárgyi épületszerkezet állékony, tetőszerkezete tartószerkezeti szempontból megfelel napelemek telepítésére. A telepítés kivitelezésének megkezdése előtt a terhelendő szerkezetet fel kell tární és a napelem letámasztási pontjainak a faszervezeteket meg kell vizsgálni melyet a műszaki ellenőrnek dokumentálni kell. Szükség esetén a tervező értesítendő, és tervezői művezetés keretein belül a szerkezet megerősítését kell eszközölni! A napelemek rögzítési módjáról és a terhelés elosztásáról a telepítéshez tartószerkezeti tervet kell készíttetni!

DEBRECEN, 2018. MÁRCIUS

KOVÁCS JÓZSEF  
STATIKUS MUNKATÁRS  
ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, ÉPÍTŐMÉRNÖK  
4031 DEBRECEN, ISTVÁN ÚT 43. FSZ. 1.

BÚTI GÉZA  
FELELŐS STATIKUS TERVEZŐ  
OKL. ÉPÍTŐMÉRNÖK  
ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÉRTŐ, SZERKEZETTERVEZŐ  
SZÉS-1; SZÉS-2; T-T (18)09-0004  
4225 DEBRECEN-JÓZSA, HEGY U. 22.