

Jelmagyarázat:

- Tervezett kisnyomású mért gázvezeték
- - - Meglévő kisnyomású mért gázvezeték
- . - . - Meglévő középnyomású gázvezeték
- . - - Égéstermék elvezetés
○ Telekhatár
FL Fokozott légzárású nyílászáró
NFL Nem fokozott légzárású nyílászáró
⇐ 150 x 150 mm alsó-felső szellőző h= 1,8 m

FELTÖLTÉS

Megjegyzés:

-A meglévő gázkazánok bontásra kerül helyettük
2 darab 35 kW-os Vaillant kondenzációs kazán kerül beépítésre.
A tervezett kazánok egy leválasztó hőcserélőn keresztül
csatlakoznak a meglévő fűtési rendszerre
A hőcserélő után 1 db fűtőköri szivattyút és 1 db
mágneses iszapleválasztót és egy tágulási tartályt kell
beépíteni a tervezett szerinti méretekben.
-A meglévő fűtési rendszert minimum 2x vegyszeresen át kell mosni
és inhibítoros vízzel kell feltölteni.
-A meglévő radiátorszelepek helyett Heimeier ECLIPSE típusú
termosztatikus radiátor szelepeket és Heimeier visszatérő elzáró
szerelvényt kell beépíteni.
A szelepekre hivatali kialakítású vandálbiztos érzékelő fejeket kell elhelyezni.

KÖZLEKEDŐ

NŐI ÖLTŐ

FELTÖLTÉS

MŰHELY

LÉPCSŐHÁZ

FEKETE MOSOGATÓ

Fűtési osztó
Fűtési gyűjtő

2 db Vaillant VU INT 356/5-5
+VRV700/5 (A+)
Q=35 kW, q=3,6 m3/h
kond. falikazán

Meglévő f kémény
bélve Ø80/132
H=7,0 fm.

TÁROLÓ

JELMAGYARÁZAT

- Fűtési előremenő (60 °C)
- - - Fűtési visszatérő (50 °C)
✂ Visszacsapó szelep
● Golyóscsap
TA statikus mérő és beszabályozó szelep
Légedény gyorslégtelenítővel felszerelve
Hőmérsékletmérő
Nyomásmérő
▲ Gyorslégtelenítő

Gázkészülékek

Név	Mennyiség	Teljesítmény	Egyidejűség	Gázfogyasztás	Össz. gázf.
gáztűzhely	1 db	10,00 kW	0,5	0,55 m3/6	0,55 m3/6
főzőszámoly	1 db	14,0 kW	1,0	1,50 m3/6	1,50 m3/6
Vaillant VU INT 356/5-5 kond. falikazán	2 db	35,0 kW		3,60 m3/6	7,20 m3/6
Mindössz.				9,25 m3/6	

LIZÁK ATTILA ÉV.

4622 Komoró, Ungvári út 59.
tel: +36/30-368-30-80
e-mail: lizakattila@vipmail.hu

Ez a terv szerzői jogvédelemben részesül!

Rajz tárgya:
ESZI FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA Ép. Energ. Korsz.

Alaprajz 4700 MÁTÉSZALKA KÖLCSEY TÉR 1.HRSZ.: 2578

Megrendelő:
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
H-4700 MÁTÉSZALAKA, HŐSÖK TERE 9.

Tervező:Lizák Attila GT 15-0695

Rajzoló:Lizák Attila

Aláírás:

Tervtípus:Kiviteli

Sorszám:2018/13

Dátum :2018.03.23.

Rajzsám:G-1

Rajzméret:A3

Méretarány:M 1:50