



JELMAGYARÁZAT

- SIMOTRADE ALFA 118 1xLED 10W EVG
- SIMOTRADE ALFA 126 1xLED 18W EVG
- SIMONTRADE EL 20 LED 8W 1,5h EVG készenléti
- Siemens Delta line tip. 2p+f dugalj sülly.
- Siemens Delta line tip. 2p+f dugalj sülly. gyermekvédelemmel IP44
- Siemens Delta line tip. 2p kapcsoló sülly.
- Siemens Delta line tip. váltókapcsoló
- mozg.
- mozgássérült központ.

Megjegyzés

Szerelési mód: aljzatba, ill. falba süllyesztetten
Aljzatbetonban való szerelés mű. gégecsővel
Almennyezeti feletti védőcsőben, kábeltálcán

A fürdőmunka a védőcsőket a szerkezetépítéssel
egy időben kell elhelyezni!

Szerelési magasságok:
Mosdók feletti pipakállás: 2,1m
Kapcsolók: 1,3m
Mozgássérült által érintett helyiségekben Kapcsolók: 1,0m
Dugaszoló aljzatok irodákban: 0,3m

Védőcsövek:
Mennyezetben világításhoz: 16mm

Hepp Viktor villamosmérnök 4400 Nyíregyháza, Kárpátalja u. 8. Tel./Fax:(70) 451 57 64		Építető: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA H-4700 MÁTÉSZALAKA, HŐSÖK TERE 9.		Terv megnevezése: HŐSÖK EMLÉKISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS Épület VILLAMOS TERVE			
		Építkezés helye: 4700 MÁTÉSZALKA KÖLCSEY TÉR 3. HRSZ.: 2577/3.					
Építész:		Rajzoló:	Munkatárs:	Tervfajta:	Méretarány:	Törzsszám:	Kelt:
				KT.	1:50	2018/242	2018.03.23.
Statikus:		Tervező: Hepp Viktor V-T-15-0709		Ügyvezető igazgató:			Rajzsám:
Közmű:		Ezen terv a Szerző Jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik. A jogok a TERVEZŐ-é illetik. A jogosult hozzájárulása nélkül az anyag bármely formában történő másolása, sokszorosítása, közreadása, átruházása, közzététele és átdolgozása a TERVEZŐ hozzájárulása nélkül TILOS! A jogdíj érvényesítésének a jogát fenntartjuk.					V-3